

部位別仕様表データベース登録仕様の詳細

登録仕様番号	JFE-000004
建築物の構造	枠組壁構法
部位	外壁
工法の種類等	たて枠間に断熱する場合

部分型式認定以外の詳細

外張断熱材	適用	材料	製品番号等	JIS番号等(準拠規格)	厚さ(m)	λ (W/mK)	一般部	熱橋部
							0.77	0.23
							R(m ² K/W)	
室内側表面熱伝達抵抗 R(m ² K/W)							0.11	
省エネ基準解説書		せつこうボード - GB-R、GB-D、GB-L、GB-NC			0.0125	0.22	0.05682	0.05682
その他		ロックウール断熱材 RWMA 密度30kg/m3 以上	アムマツ	TC 06 08 077 JIS A 9521	0.089	0.038	2.34211	-
		【文書番号:JFE-ST-001607】JIS適合性認証書_20150622.pdf						
省エネ基準解説書		木質系 - 天然木材			0.089	0.12	-	0.74167
省エネ基準解説書		木質系 - 合板			0.009	0.16	0.05625	0.05625
外気側表面熱伝達抵抗 R(m ² K/W)							0.11(外気以外の場合)	
熱貫流抵抗 $\Sigma R = \Sigma (d_i / \lambda_i)$							2.67518	1.07474
熱貫流率 $U_n = 1 / \Sigma R$							0.37381	0.93046
平均熱貫流率 $U_i = \Sigma (a \cdot U_i) W / (m^2 K)$							0.50184	
備考	<ul style="list-style-type: none"> 断熱材は、92mm厚みの製品とする。 内装下地材は、せつこうボード 厚み 12.5mm以上 15mm以下とする。 面材は、合板 厚み 9mm以上 20mm未満とする。 内装下地材(せつこうボード)は上枠(横架材)まで張り上げる。 							
納まり図	<p>【文書番号:JFE-OS-000528】</p> <p>※ 非密閉空気層の外気側のため算入しない</p>							

仕様登録者及び確認情報

登録事業者名等	JFERockファイバー株式会社	事業者等コード	JFE
登録日時	2014/10/21 17:42	最終編集日時	2015/08/24 15:08